



Lubuskie
Warte zachodu



Dobiegniew 21 lipca 2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi”**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od wykonawcy.

Pytanie 1

Proszę o załączenie opisu dot. terenu istniejącej przepompowni objętego przebudową wraz z wymianą i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz opisu dotyczącego zasilania przepompowni w energię elektryczną.

Odpowiedź:

Teren istniejącej przepompowni ścieków stanowi:

- istniejąca przepompownia ścieków, szafa sterownicza, utwardzenie terenu, ogrodzenie.

Należy wymienić starą przepompownię na nową, na nowych rzędnych posadowienia, zgodnie z rys. nr 6.

Inwestor dopuszcza lokalizację nowej przepompowni w bliskim sąsiedztwie starej, w celu zapewnienia ciągłej pracy starej przepompowni na czas budowy nowej przepompowni i przepięcia projektowanego rurociągu tłoczego z istniejącym.

Obiekt posiada istniejące zasilanie elektryczne.

Należy wykonać nowe ogrodzenie wraz z bramą, nowe utwardzenie oraz oświetlenie terenu.

Pytanie 2

W załączonej dokumentacji na stronie nie dołączono:

- *schematu studni czyszczakowej z wyposażeniem*
- *schematu studni odpowietrzająco-napowietrzającej z wyposażeniem*
- *schematu studni z kratą koszową przed przepompownią*
- *zagospodarowania terenu przepompowni ścieków w m. NIWY i Ługi*
- *projektu zasilania energetycznego przepompowni ścieków*

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujące załączniki.

Odpowiedź:

- *schemat studni czyszczakowej zgodnie z rys. nr 8 projektu technicznego,*

- *schemat studni odpowietrzająco-napowietrzającej zgodnie z rys. nr 10 projektu technicznego,*

- *schemat studni z kratą koszową - W studni betonowej należy zamontować kratę koszową przeznaczoną do wstępnego mechanicznego usuwania skrutek. Krata wyposażona będzie*



Lubuskie
Warte zachodu



w wciągnik ręczny. Szczegółowe rozwiązania i schematy studni z kratą koszową wg autorskiego rozwiązania przyjętego producenta.

- Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków w m. Niwy - Przepompownia typu przejezdnej umieszczona w poboczu drogi (dz. nr 258), nie ogrodzona, szafka sterownicza przy granicy działki, zgodnie z PZT.

Zagospodarowanie przepompowni ścieków w m. Ługi - projektowaną przepompownię należy wybudować na zagospodarowanym terenie istniejącej przepompowni ścieków.

Należy wykonać nowe utwardzenie terenu, nowe ogrodzenie wraz z bramą dojazdową oraz oświetlenie terenu przepompowni

- Zalicznikowa instalacja zasilająca przepompownię ścieków w m. Niwy (wraz z rodzajem przewodu zasilającego), została pokazana na rys. nr 1 (pkt. e1-e5).

W m. Ługi, obiekt posiada istniejącą instalację elektryczną.

Pytanie 3

W specyfikacji STWiOR uwzględniono włązy z żeliwa sferoidalnego z logiem PWiK Sp. z o.o. a w opisie projektu zagospodarowania uwzględniono włązy kanałowe Dn 600 typu ciężkiego. Czy mogą być zastosowane włązy żeliwne betonowe D40G. Proszę o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Projektant dopuszcza zastosowanie włązów kanałowych DN 600 typu ciężkiego D400, żeliwnych z wypełnieniem betonowym.

Pytanie 4

W specyfikacji STWiOR uwzględniono przewody tłoczne z rur PE100RC;- SDR 17 Dn90 a w opisie projektu zagospodarowania terenu uwzględniono rury PE100; SDR 17 Dn90. Proszę o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Zaprojektowano kolektor tłoczny z rur dn90 PE100, na odcinkach gdzie prace będą prowadzone metodami bezwykopowymi należy zastosować wzmocnione rury dn 90 PE100 RC SDR17

Pytanie 5

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy studnia rozprężna Dn1000 ma być betonowa czy z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zaprojektowano studnię rozprężną betonową DN1000, zgodnie z rysunkiem nr 9 projektu technicznego.

Pytanie 6

W związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Działając w oparciu o art. 20 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o. o. w Dobiegniewie, do których



Lubuskie
Wartość zachodu



nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

1. Termin składania ofert upływa w dniu **25.07.2023 r.**, godz. **10:00**.
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8A, 66-520 Dobiegniew, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera w nieprzekraczalnym terminie: do **25.07.2023 r.** do godz. **10:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.07.2023 r.** o godz. **10:30**.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o wykonawcach, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 20 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o.o. w Dobiegniewie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Rozdział VII. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców pkt 2 zdanie drugie

W zakresie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę dysponowania:

Lp.	Stanowisko	Wymaga liczba osób	Wymagane uprawnienia i doświadczenie
1.	Kierownik Budowy	1	wymagane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
2.	Kierownik robót drogowych	1	doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi min. 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.



Lubuskie
Warte zachodu



3.	Kierownik robót elektrycznych	1	wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
----	-------------------------------	---	--

XIII. Sposób przygotowania oferty

Zawartość oferty

Oferta składa się z:

- 1) formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w załączniku 1 do swz);
- 2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia został określony w załączniku 2 do swz);
- 3) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia - o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (wzór zobowiązania stanowi załącznik 3 do swz);
- 4) dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentacji wykonawcy lub podmiotów udostępniających zasoby.
- 5) pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub pełnomocnik występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego umocowana.
- 6) wykazu robót,
- 7) wykazu osób
- 8) dowód wniesienia wadium
- 9) **kosztorys ofertowy**

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI
Agnieszka Walendzik

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 8a, tel/fax 095/7611052
66-520 DOBIEGNIEW
NIP: 594-000-13-63, REGON: 210019445
BDO: 000025660