



Lubuskie
Warte zachodu



Dobiegniew 18 sierpień 2023

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wologoszcz wraz z zakupem agregatu prądotwórczego oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wologoszcz około 1 km”**.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od wykonawcy.

Pytanie:

1. Zamawiający w dokumencie: „307_PFU_Opis_techiczny_Wologoszcz” wskazuje:

4.2. Stacja uzdatniania wody – przebudowa urządzeń technologicznych

„- montaż instalacji alarmowej powiadamiającej Zakład o przebywaniu osób postronnych na terenie stacji wodociągowej

- montaż instalacji umożliwiającej zdalne sterownie pracującymi urządzeniami oraz powiadamiającej o aktualnych stanie urządzeń (ilość godzin pracy pomp, aktualne ciśnienie i pobór wody)”

Proszę wskazać jakiego rodzaju komunikacja jest preferowana przez Zamawiającego do uzyskania zdalnego sterowania pracującymi urządzeniami oraz powiadamiania o aktualnym stanie urządzeń. Czy ma to być np. jakiegoś rodzaju modem GSM wysyłający wiadomości SMS? To samo pytanie tyczy się systemu alarmowego, w jaki sposób powiadamiać Zakład o przebywaniu osób postronnych na terenie stacji wodociągowej?

Odpowiedź: Projekt PFU przewiduje komunikację z wykorzystaniem GSM.

PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI

Agnieszka Walendzik