



Lubuskie  
Warte zachodu



Dobiegniew 18 sierpień 2023

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: **„Przebudowa stacji wodociągowej w m .Podlesiec, gmina Dobiegniew wraz zakupem agregatu prądotwórczego ”**  
**Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj ”.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od wykonawcy.

Pytanie:

1. Zamawiający w dokumencie: „300\_Opis\_techiczny\_Podlesiec\_PFU” wskazuje:

4.2. Stacja uzdatniania wody – przebudowa urządzeń technologicznych

„- montaż instalacji alarmowej powiadamiającej Zakład o przebywaniu osób postronnych na terenie stacji wodociągowej

- montaż instalacji umożliwiającej zdalne sterownie pracującymi urządzeniami oraz powiadamiającej o aktualnych stanie urządzeń ( ilość godzin pracy pomp, aktualne ciśnienie i pobór wody )”

Proszę wskazać jakiego rodzaju komunikacja jest preferowana przez Zamawiającego do uzyskania zdalnego sterowania pracującymi urządzeniami oraz powiadamiania o aktualnym stanie urządzeń. Czy ma to być np. jakiegoś rodzaju modem GSM wysyłający wiadomości SMS? To samo pytanie tyczy się systemu alarmowego, w jaki sposób powiadamiać Zakład o przebywaniu osób postronnych na terenie stacji wodociągowej?

Odpowiedź: Projekt PFU przewiduje komunikację z wykorzystaniem GSM.

PREZES ZARZĄDU  
SPÓŁKI  
*Agnieszka Walendzik*